

АКТ ПРИЕМА

технических средств тревожной сигнализации в эксплуатацию

г. Москва

«30» августа 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве
Директор Титаренко Е.И.

(Фамилия, имя, отчество)

МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве

М.Х. Каюмов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: монтажная организация ООО «СпецТехнологии» Генеральный
директор Алимов С.М.

(наименование организации, дата монтажа, должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий Акт о том, что по согласованию, «Подрядчиком» оборудован ТСО
объект «Заказчика», расположенный по адресу: г.Троицк, Академическая площадь,
д.3

(район, улица, дом, корпус, квартира, этаж, номер телефона)

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Приемно-контрольный прибор Юпитер 4 IP/GPRS

Работы выполнены в соответствии с действующими техническими решениями и правилами, на
вышеуказанном объекте установлен комплекс охранного оборудования:

Прибор приемно-контрольный: Юпитер 4 IP/GPRS -1шт пультовой Юпитер №Ю-8178
охранные сим.карта: 1. 926-097-04-54 2. 985-830-32-22

(наименование прибора)

Дополнительное оборудование к приемно-контрольному прибору

(наименование оборудования)

Приемно-контрольный прибор Юпитер 4 IP/GPRS -1шт., Скат 1200Д -1шт., Акб 7 А,ч -
1шт.

Выполнена защита следующих строительных конструкций:

Технические характеристики электрических цепей охранных шлейфов, сопротивлений по
отношению друг к другу и к земле, изоляции проводов на момент проверки в норме.

Задержка передачи тревожной информации о срабатывании ТСО запрограммирована на
вход 40 сек., на выход 45сек.

ТСО проверенно во всех режимах, сигналы на ПЦО № ___ МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО
ГУ МВД России по г. Москве проходят своевременно (своевременно, не своевременно).

ТСО работает исправно (исправно, не исправно).

«Подрядчик» передает, а организация, осуществляющая техническое обслуживание ТСО
принимает в исправном состоянии смонтированное ТСО на вышеуказанном объекте,

также берет на себя обязательство поддерживать работоспособность ТСО в исправном состоянии, проводить регламентное обслуживание и устранять неисправности ТСО в короткие сроки.

Приложение №1: Схема блокировки объекта на 1 л.

Приложение №2: Инструкция пользования и эксплуатации ТСО на 1 л.

На основании вышеизложенного, ТСО принимается (принимается, не принимается) в эксплуатацию с момента заключения договора на централизованную охрану. ▲

Настоящий АКТ составлен в четырех экз.

Представители:

Заказчик

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве



(подпись)

Е.И. Шитаренко
(И.О. Фамилия)

МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве



(подпись)

И.И. Иванов
(И.О. Фамилия)

Монтажная организация ООО «СпецТехнологии»



(подпись)

Алимов С.М.
(И.О. Фамилия)

АКТ ПРИЕМА

технических средств тревожной сигнализации в эксплуатацию

г. Москва

«30» августа 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве

Директор Титаренко Е.Н.

(Фамилия, имя, отчество)

МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве

И.Х. Каюмов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: монтажная организация ООО «СпецТехнологии» Генеральный директор Алимов С.М.

(наименование организации, дата монтажа, должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий Акт о том, что по согласованию, «Подрядчиком» оборудован ТСО объект «Заказчика», расположенный по адресу: г.Троицк, микр.В д.38

(район, улица, дом, корпус, квартира, этаж, номер телефона)

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Приемно-контрольный прибор Юпитер 4 IP/GPRS

Работы выполнены в соответствии с действующими техническими решениями и правилами, на вышеуказанном объекте установлен комплекс охранного оборудования.

Прибор приемно-контрольный: Юпитер 4 IP/GPRS -1шт пультовой Юпитер №Ю-8179
охранные сим.карта: 1. 926-092-38-12 2. 985-270-36-90

(наименование прибора)

Дополнительное оборудование к приемно-контрольному прибору

(наименование оборудования)

Приемно-контрольный прибор Юпитер 4 IP/GPRS -1шт., Скат 1200Д -1шт., Акб 7 А,ч - 1шт.

Выполнена защита следующих строительных конструкций:

Технические характеристики электрических цепей охранных шлейфов, сопротивлений по отношению друг к другу и к земле, изоляции проводов на момент проверки в норме.

Задержка передачи тревожной информации о срабатывании ТСО запрограммирована на вход 40 сек., на выход 45сек.

ТСО проверенно во всех режимах, сигналы на ПЦО № ___ МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве проходят своевременно (своевременно, не своевременно).

ТСО работает исправно (исправно, не исправно).

«Подрядчик» передает, а организация, осуществляющая техническое обслуживание ТСО принимает в исправном состоянии смонтированное ТСО на вышеуказанном объекте, также берет на себя обязательство поддерживать работоспособность ТСО в исправном состоянии, проводить регламентное обслуживание и устранять неисправности ТСО в короткие сроки.

Приложение №1: Схема блокировки объекта на 1 л.

Приложение №2: Инструкция пользования и эксплуатации ТСО на 1 л.

На основании вышеизложенного, ТСО принимается (принимается, не принимается) в эксплуатацию с момента заключения договора на централизованную охрану.

Настоящий АКТ составлен в четырех экз.

Представители:

Заказчик

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве



(подпись)

И.И. Потапов
(И.О. Фамилия)

МОВО по ТИНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве



(подпись)

И.И. Иванов
(И.О. Фамилия)

Монтажная организация ООО «СпецТехнологии»



(подпись)

Алимов С.М.
(И.О. Фамилия)

АКТ ПРИЕМА

технических средств тревожной сигнализации в эксплуатацию

г. Москва

«30» августа 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве
Директор Титаренко Е.И.

(Фамилия, имя, отчество)

МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве

Д.Х. Каримов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: монтажная организация ООО «СпецТехнологии» Генеральный
директор Алимов С.М.

(наименование организации, дата монтажа, должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий Акт о том, что по согласованию, «Подрядчиком» оборудован ТСО объект
«Заказчика», расположенный по адресу: г.Троицк, ул.Пионерская, д.4.

(район, улица, дом, корпус, квартира, этаж, номер телефона)

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Приемно-контрольный прибор Юпитер 4 IP/GPRS

Работы выполнены в соответствии с действующими техническими решениями и правилами, на
вышеуказанном объекте установлен комплекс охранного оборудования:

Прибор приемно-контрольный: Юпитер 4 IP/GPRS -1шт пультовой Юпитер №Ю-8177
охранные сим.карта: 1. 926-091-84-27 2. 985-259-62-20

(наименование прибора)

Дополнительное оборудование к приемно-контрольному прибору

(наименование оборудования)

Приемно-контрольный прибор Юпитер 4 IP/GPRS -1шт., Скат 1200Д -1шт., Акб 7 А,ч -
1шт.

Выполнена защита следующих строительных конструкций:

Технические характеристики электрических цепей охранных шлейфов, сопротивлений по
отношению друг к другу и к земле, изоляции проводов на момент проверки в норме.

Задержка передачи тревожной информации о срабатывании ТСО запрограммирована на
вход 40 сек., на выход 45сек.

ТСО проверенно во всех режимах, сигналы на ПЦО № МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО
ГУ МВД России по г. Москве проходят своевременно (своевременно, не своевременно).

ТСО работает исправно (исправно, не исправно).

«Подрядчик» передает, а организация, осуществляющая техническое обслуживание ТСО
принимает в исправном состоянии смонтированное ТСО на вышеуказанном объекте,
также берет на себя обязательство поддерживать работоспособность ТСО в исправном
состоянии, проводить регламентное обслуживание и устранять неисправности ТСО в
короткие сроки.

Приложение №1: Схема блокировки объекта на 1 л.

Приложение №2: Инструкция пользования и эксплуатации ТСО на 1 л.

На основании вышеизложенного, ТСО принимается (принимается, не принимается) в эксплуатацию с момента заключения договора на централизованную охрану.

Настоящий АКТ составлен в четырех экз.

Представители:

Заказчик

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве



(подпись)

Е.И. Шмидт
(И.О. Фамилия)

МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве



(подпись)

А.И. Макаров
(И.О. Фамилия)

Монтажная организация ООО «СпецТехнологии»



(подпись)

Алимов С.М.
(И.О. Фамилия)