



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель энергоснабжающей
организации

2016 г.

АКТ

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя

потребителя (далее – УУТЭ): МАОУДОД «Троицкая ДШИ»

По адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Пионерская, д. 4

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: несоответствие п. 46, п. 64 д) Правил коммерческого учета
(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного УУТЭ не допускается в эксплуатацию с «25» октября 2016 г. в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Срок очередной проверки
1	2	3	4	5
ТЭМ - 104	1541698	Q _{цo} = 241 Гк	Монтажный шкаф	19.06.2018
ПРП-25	78783А	M ₁ = 20515 т	под. труб-д ЦО	19.06.2018
ПРП-25	78795А	M ₂ = 20694 т	обр. труб-д ЦО	19.06.2018
ТСПА-К	60463х	T _{цo} = 6693 ч	под. труб-д ЦО	11.06.2018
ТСПА-К	60463г		обр. труб-д ЦО	11.06.2018

Представитель энергоснабжающей организации:

(должность, фамилия)

Ответственный представитель потребителя:

✓ Директор

Е.И. Мшаекина

(должность, фамилия, номер телефона)

89099129075

ПОДПИСЬ



М.П.