



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Грифский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru Сайт: www.gsensao.ru,
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

ПРОТОКОЛ № 922 / 6
измерений уровней искусственной освещенности
от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр. лица, ИП)

адрес: г. Троицк, Академическая площадь, д. 3, м/р В

2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.


(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: люксметр «ТКА-Люкс», заводской № 315101, свидетельство о поверке № 448/298602 до 25.10.2013г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия, дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.
(Ф.И.О.)

Топчиева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений уровней искусственной освещенности:

№ п/п	№ точ. по эски зу	Место измерений	Разряд работы	Подраз- ряд	Система освещения	Вид и тип ламп	Освещенность в люксах			Допусти- мая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T-1	Класс хореографии	-	-	Общее верхнее	Люм	412	410	411	300
2	T-2	Кабинет сольфеджио	-	-	Общее верхнее	Люм	415	413	414	300
3	T-3	Кабинет изобразительного искусства	-	-	Общее верхнее	Люм	418	416	417	300

Измерения проводил: врач ОКГ

(подпись, подпись, Ф.И.О.)

Игнатова Т.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕЛОВОХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
12526, г. Москва, Гроховой пер., д. 4/8, тел.: (495) 487-40-35, факс: (495) 487-45-09

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Афанасия Матвеева, 10, Москва, 125312 тел.: (495) 432 18 74 факс: (495) 49912 64,
E-mail: info@gigiena.ru Сайт: www.gigiena.ru
ОКПО 29022112, ОГРН 1057717615400 ИНН/КПП 7717149963/ 771400001

ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий,
осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования,
выданный № 1154184 от 23.04.2013 г.
до 28 октября 2016 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
в Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии в области выполнения соответствия
№ РОСС RU.0001.21A004 с 01.09.2013 г. до 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве
в САО города Москвы



Е.В. Пряхина

ПРОТОКОЛ № 923 / 6
измерений уровня искусственной освещенности
от « 18 » октября 2013г.

1. Место проведения измерений: МАКУ ДОУ «Городские ДШИ»

(наименование объекта, в котором проводится измер.)

адрес: г. Тушина, мкр В, дом 38

2. Измерения проводятся в присутствии: Врублевской Т.Б.
(подпись, Ф.И.О.)

3. Средства измерений: прибор «ТКА-Люкс», заводской № 315101, свидетельство о поверке №
448298602 до 25.10.2013г.

(наименование прибора, типовой номер, номер свидетельства поверки, срок действия, дата поверки и поверитель)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и
данное заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-гигиенические требования
к условиям дополнительного образования детей (вспомогательные учреждения)

5. Эскиз помещения:



Исключение: уровень искусственной освещенности вышеуказанных требованиям СанПиН 2.4.4.1251-
03 «Санитарно-гигиенические требования к условиям дополнительного образования детей
(вспомогательные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Иванова Т.П.
(Ф.И.О.)

Голубева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений уровней искусственной освещенности:

№ п/ п	№ точ. по эски зу	Место измерений	Разряд работы	Подраз- ряд	Система освещения	Вид и тип ламп	Освещенность в люксах			Допусти- мая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T-1	Класс сольфеджино	-	-	Общее верхнее	Люм	416	414	415	300
2	T-2	Класс фортепьяно	-	-	Общее верхнее	Люм	408	406	407	300

Измерения проводил: врач ОКГ

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Игнатова Т.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru, Сайт: www.gsensao.ru,
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

ПРОТОКОЛ № 924 / 6
измерений уровней искусственной освещенности
от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр. лица, ИП)

адрес: г. Троицк, м/р В, дом 49

2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.

(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: люксметр «ТКА-Люкс», заводской № 315101, свидетельство о поверке № 448/298602 до 25.10.2013г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия: дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.
(Ф.И.О.)

Топчиева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений уровней искусственной освещенности:

№ п/п	№ точ. по эскизу	Место измерений	Разряд работы	Подразряд	Система освещения	Вид и тип ламп	Освещенность в люксах			Допустимая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т-1	Класс для музыкальных групповых занятий	-	-	Общее верхнее	Люм	413	411	412	300

Измерения проводил: врач ОКГ

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Игнатова Т.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru. Сайт: www.gsensao.ru.
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.РУ.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве"
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

**ПРОТОКОЛ № 921 / 6
измерений уровней искусственной освещенности**

от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр.лиц, ИП)

адрес: г. Троицк, ул. Пионерская, д. 4


2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.
(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: люксметр «ТКА-Люкс», заводской № 313346, свидетельство о поверке № 448/123350 до 09.12.2012г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия, дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.
(Ф.И.О.)

Топчиева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений уровней искусственной освещенности:

№ п/п	№ точ. по эски зу	Место измерений	Разряд работы	Подраз- ряд	Система освещения	Вид и тип ламп	Освещенность в люксах			Допусти- мая по нормам, лк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T-1	Кабинет зам. Директора	-	-	Общее верхнее	Люм	405	403	404	400
2	T-2	Кабинет музыкальной литературы	-	-	Общее верхнее	Люм	417	415	416	300
3	T-3	Актальный зал	-	-	Общее верхнее	Люм	409	407	408	300
4	T-4	Библиотека	-	-	Общее верхнее	Люм	404	402	403	300

Измерения проводил: врач ОКГ



Игнатова Т.И.

(должность, подпись, Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru, Сайт: www.gsensao.ru,
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы

Е.В. Пчелкина

**ПРОТОКОЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ)**
№ 380/6 от 18.12.2012

1. Место проведения измерений (организация, адрес): МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»
(г.Троицк, ул.Пионерская, д.4)

2. Цель проведения измерений: производственный контроль

- 3. Источник:** 1. ПК с монитором Samsung B2240 № 0899HLZ900020M, Россия
2. ПК с монитором View Sonic VS12843 № RKD110260124, Китай
3. ПК с монитором Samsung 740N № HA17HMGLA30556Y, Малайзия
4. ПК с монитором Samsung 710N № MJ17HMEY877636A, Малайзия

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями. Сан ПиН 2.2.2/2.4.2198-07, Сан ПиН 2.2.2/2.4.2620-10 и Сан ПиН 2.2.2/2.4.2732-10.

5. Сведения о средствах измерений:

ПРИБОР	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ
Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр АТ-002	№ 50199	3109832/00657 до 13.03.2013 г.
Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-5Ц	№ 00241	3109687/12 0306 до 06.03.2013 г.
Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50	№ 318	3087311/03299 До 19.07.2013 г.

Погрешность измерений: ВЕ-метр АТ-002

± 20%

(E1, E2, B1, B2)

ИЭСП-5Ц
ПЗ-50 ± 15% ± 15% (E, H) (E)

Диапазон измерений: ВЕ-метр- АТ-002 (8-100) В/м (E1)
(0.8-10.0) В/м (E2)
(0.08-1.0) мкТл (80 – 1000) нТл (B1)
(8-100) нТл (B2)
ИЭСП-5Ц (1-1000) кВ/м (E)
ПЗ-50 (0,01 – 100) кВ/м (E)
(0,1 – 1800) x1,26 мкТл (B)

6. Результаты измерений:

№№ п/п	Электрическое поле		Магнитное поле		Электро- статичес- кое поле	Электрическое поле промыш- ленной частоты	Магнитное поле промышлен- ной частоты
	5Гц-2 кГц E1, В/м	2кГц-400кГц E2, В/м	5Гц-2 кГц B1, нТл	2кГц-400кГц B2, нТл		50 Гц E, В/м	50 Гц B, мкТл
1	09	НЧП	69	НЧП	1	67	-----
2	09	НЧП	67	НЧП	1	66	-----
3	11	НЧП	81	НЧП	1	79	-----
4	14	НЧП	90	НЧП	1	85	-----
ПДУ	25	2.5	250	25	15	500	10

1. ПК с монитором Samsung B2240 № 0899HLZ900020M, Россия
2. ПК с монитором View Sonic VS12843 № RKD110260124, Китай
3. ПК с монитором Samsung 740N № HA17HMGLA30556Y, Малайзия
4. ПК с монитором Samsung 710N № MJ17HMEY877636A, Малайзия

Примечания: 1. Измерения проводились на трех уровнях от пола - 0.5 м; 1.0м; 1.5 м, приведены максимальные значения
2. НЧП – ниже чувствительности прибора

7. Измерения проводили: врач ОКГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в CAO города Москвы Игнатова Т.П.

8. Заключение: Уровни электромагнитного и электростатического поля у вышеуказанных мониторов не превышают ПДУ, регламентированных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 и СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10.

Врач ОКГ

Т.П. Игнатова

Зав. ОКГ

Т.В. Топчиева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru. Сайт: www.gsensao.ru.
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

**ПРОТОКОЛ № 1023 /6
измерений параметров микроклимата**

от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр.лица, ИП)

адрес: г. Троицк, Академическая площадь, д. 3, м/р В

2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.


(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: ИВТМ-7 (инв. № 14171154) заводской № 17435, свидетельство о государственной поверке от 21.11.2012г. до 21.11.2013г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия: дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.
(Ф.И.О.)

Топчиева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п/ п	№ точек по эскиз у	Место измерений	Катего рия работ по тяжест и	Время, час.	Температура воздуха (°C)		Относительная влажность воздуха (%)		Скорость движения воздуха (м/с)	
					Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	T-1	Класс хореографии	-	-	0,1м-22,3 1,5м-22,3	18-24°C	41%	30-45%	-	-
2.	T-2	Кабинет сольфеджио	-	-	0,1м-22,3 1,5м-22,4	18-24°C	42%	30-45%	-	-
3.	T-3	Кабинет изобразительного искусства	-	-	0,1м-22,8 1,5м-22,8	18-24°C	41%	30-45%	-	-

Измерения проводил: врач ОКГ

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Игнатова Т.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru. Сайт: www.gsensao.ru.
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

**ПРОТОКОЛ № 1024 / 6
измерений параметров микроклимата**

от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр.лица, ИП)

адрес: г. Троицк, м/р В, дом 38

2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.


(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: ИВТМ-7 (инв. № 14171154) заводской № 17435, свидетельство о государственной поверке от 21.11.2012г. до 21.11.2013г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия: дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.
(Ф.И.О.)

Топчиева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п/ п	№ точек по эскиз у	Место измерений	Катего рия работ по тяжест и	Время, час.	Температура воздуха (°C)		Относительная влажность воздуха (%)		Скорость движения воздуха (м/с)	
					Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	T-1	Класс сольфеджио	-	-	0,1м-22,3 1,5м-22,4	18-24°C	42%	30-45%	-	-
2.	T-2	Класс фортепьяно	-	-	0,1м-22,2 1,5м-22,2	18-24°C	42%	30-45%	-	-

Измерения проводил: врач ОКГ

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Игнатова Т.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 459 17 64,
E-mail: info@gsensao.ru, Сайт: www.gsensao.ru,
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

**ПРОТОКОЛ № 1025 /6
измерений параметров микроклимата**

от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр.лица, ИП)

адрес: г. Троицк, м/р В, дом 49

2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.

(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: ИВТМ-7 (инв. № 14171154) заводской № 17435, свидетельство о государственной поверке от 21.11.2012г. до 21.11.2013г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия: дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.
(Ф.И.О.)
Топчиева Т.В.
(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п/п	№ точек по эскизу	Место измерений	Категория работ по тяжести	Время, час.	Температура воздуха (°C)		Относительная влажность воздуха (%)		Скорость движения воздуха (м/с)	
					Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	T-1	Класс для музыкальных групповых занятий	-	-	0,1м-22,3 1,5м-22,3	18-24°C	41%	30-45%	-	-

Измерения проводил: врач ОКГ

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Игнатова Т.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**
129626, г. Москва, Гравский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, Москва, 125212 тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru, Сайт: www.gsensao.ru,
ОКПО 29022212, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 774343001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел коммунальной гигиены**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28 октября 2011 г. до 28 октября 2016 г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области поддержания соответствия № РОСС RU.0001.21AB38 с 02.09.2011 г. по 15.12.2015 г.

Руководитель
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»
в САО города Москвы



Е.В. Пчелкина

**ПРОТОКОЛ № 1022 /6
измерений параметров микроклимата**

от « 18 » декабря 2012г.

1. Место проведения измерений: МАОУ ДОД «Троицкая ДШИ»

(наименование объекта с указанием юр. лица, ИП)

адрес: г. Троицк, ул. Пионерская, д. 4

2. Измерения проводились в присутствии: Врублевской Т.Б.


(должность, Ф.И.О.)

3. Средство измерений: ИВТМ-7 (инв. № 14171154) заводской № 17435, свидетельство о государственной поверке от 09.12.2011г. до 09.12.2012г.

(наименование прибора, заводской номер, номер свидетельства поверки, срок действия: дата начала и окончания)

4. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

5. Эскиз помещения:



Заключение: Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»

Врач ОКГ

Зав. отделом

(подпись)

(подпись)

Игнатова Т.П.

(Ф.И.О.)

Топчиева Т.В.

(Ф.И.О.)

6. Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п/ п	№ точек по эскиз у	Место измерений	Катего рия работ по тяжест и	Время, час.	Температура воздуха (°C)		Относительная влажность воздуха (%)		Скорость движения воздуха (м/с)	
					Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	T-1	Кабинет зам. Директора	-	-	0,1м-22,2 1,5м-22,2	18-24°C	41%	30-45%	-	-
2.	T-2	Кабинет музыкальной литературы	-	-	0,1м-22,2 1,5м-22,2	18-24°C	42%	30-45%	-	-
3.	T-3	Актальный зал	-	-	0,1м-21,8 1,5м-21,9	18-24°C	42%	30-45%	-	-
4.	T-4	Библиотека	-	-	0,1м-22,1 1,5м-22,2	18-24°C	41%	30-45%	-	-

Измерения проводил: врач ОКГ

Игнатова Т.П.

(подпись, подпись, Ф.И.О.)