

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22, тел. (495) 637-22-22

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

108840, г. Москва, г. Троицк, пл. им. академика Л.Ф. Верещагина, д.1, тел. 8(495)840-99-70,

E-mail: tinao2@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 47/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В

ГОРОДЕ МОСКВЕ «ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора (района) города Москвы по пожарному надзору – заместителя начальника 2 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве Романченко Алексея Григорьевича

(наименование органа ГПН)

№ 47 от «28» февраля 2017 г.,

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч. 00 мин. 16.03.2017 г. до 12 ч. 00 мин. 28.03.2017 г.

проведена проверка

государственным инспектором (района) города Москвы по пожарному надзору -

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

инженером 2 РОШПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве Красных Евгением Николаевичем

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий (помещений) МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ «ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Пионерская, д. 4; микрорайон «В», д. 38; микрорайон «В», д. 49.

совместно с:

Титаренко Еленой Ивановной, директором;

Федоровым Виктором Алексеевичем, заместителем директора по безопасности.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

ул. Пионерская, д. 4				
1.	Лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.	п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.11.2017 год	
2.	На пути эвакуации (коридор) для отделки потолка применен материал (пенопластовые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.11.2017 год	
3.	Деревянный настил сцены в зале не подвергнут пропитке.	п. 1.57 СНиП 2.08.02-89*; ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ч. 1 ст. 46 №184-ФЗ от 28.12.2002 г.	01.11.2017 год	
4.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли.	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2017 год	
Микрорайон «В», д. 38				
5.	Оборудование на пути эвакуации (в коридоре) выступает из плоскости стены на высоте менее 2 м (радиаторы отопления).	п. 6.26* СНиП 21-01-97*; ч.4, ст.4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ч. 1 ст. 46 №184-ФЗ от 28.12.2002 г.	01.11.2017 год	
Микрорайон «В», д. 49				
6.	Не все помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (подсобные помещения).	п. 4 НПБ 110-03; ч. 4, ст. 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.11.2017 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 2 РОНПР Управления по
ТиНАО Главного управления МЧС
России по г. Москве Красных Е.Н.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)



Пономарева Лариса Ивановна, директор
(должность, фамилия, инициалы)